

<b>APAVIL S.A.</b>					
<b>REGISTRATURĂ</b>					
Str. Carol I Nr. 3-5					
Nr. ....	3598				
Ziua ....	03	Luna ....	02	Anul ....	2023

GOLEȘTI | 31.12.2022

**SERVICII PUBLICE  
DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE  
FIȘA OPERATORULUI**

**LOCALITATEA DE OPERARE : GOLEȘTI**  
**DENUMIRE OPERATOR : APAVIL SA**

**1. DATE GENERALE**

**1.1.SEDIUL SOCIAL : LOCALITATEA RM. VÂLCEA, STR. CAROL I , NR. 3-5,  
COD POSTAL 240591, JUDEȚUL VÂLCEA**

**DIRECTOR GENERAL : ing. Ion Florescu ; TEL:0720030332**

**TEL. ORGANIZATIE : 0250739580**

**FAX : 0250738903**

**E-MAIL : www.apavil.ro**

**PERSOANA DE LEGATURA CU ANRSC : Chițu Daniela-Iuliana**

**TEL (mob) : 0754026357**

**E-MAIL : iuliana.chitu@apavil.ro**

**1.2 MODALITATEA DE GESTIUNE :**

**CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE , incheiat intre societatea comerciala APAVIL SA si A.D.I. "APA VÂLCEA " , in numele si pe seama unitatilor administrativ – teritoriale membre .**

**1.3.FORMA JURIDICA : SOCIETATE PE ACTIUNI**

**NR. INREGISTRARE REGISTRUL COMERTULUI : RO 16468149**

**CUI : J38/522/2004**

**CAPITAL SOCIAL : 8569540.90 lei**

**COD IBAN : RO10RNCB 0263 0289 0341 0003**

**BANCA : BCR Valcea**

**1.4. LICENTA (ANRSC) : DA**

**1.5. SITUATIA PRIVIND REGULAMENTUL SERVICIULUI DE ALIMENTARE  
CU APA SI DE CANALIZARE**

**Aprobat : DA**

**1.6. SITUATIA PRIVIND CAIETELE DE SARCINI ALE ACTIVITATILOR  
SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE**

**Aprobat : DA**

## 2. SISTEMUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA

### 2.1. SURSA

- **Subterană** - Aldești  
Put forat
- Dn=180 mm;H=150 m,NHS=54,7m,NHD =88,6m,Q = 2l/s
- Electropompa submersibila= 2 buc ,Tip Z612-19;/Q=15 mc/h;  
Pi=9.3kw, n=2.900rot/min ;H=12.5mCA:

**2.2. STAȚIE DE TRATARE**-Statie clorinare hipoclorit tip Aqua System,pompa dozatoare RP G 603,Q= 0,1- 8 l/s .

- Amplasare : Aldești
- PIF : anul 2016
- Operatiuni tehnologice: dezinfectie prin clorinare

### 2.3. REȚELE DE TRANSPORT + ADUCȚIUNE

Nr. crt.	Dn conducta mm	Lungime m	Material conducta					PIF anul
			Otel	Fonta	PE	Azbociment	Alte mat.	
1.	110	500	-	-	500	-	-	2016

### 2.4. INMAGAZINARE

Nr. crt.	Capacitate rezervor mc	Tip rezervor	PIF anul	Periodicitatea igienizarii nr.zile	Amplasare
1.	200	Suprateran Metalic	2016	-	Aldești

### 2.5. REȚELE DE DISTRIBUȚIE

Nr. crt.	Dn mm	Lungime m	Material conducta					Vechime ani			
			Otel	Fonta	PE	Azbociment	Alte Mat.	0 - 5	5 - 15	15-30	Peste 30
1.	200	900	-	-	900	-	-	900	-	-	-
2	125	2.390	-	-	2.390	-	-	2.390	-	-	-
3	110	4.459	-	-	4.459	-	-	4.459	-	-	-
4	90	2.288	-	-	2.288	-	-	2.288	-	-	-
5	75	2.190	-	-	2.190	-	-	2.190	-	-	-
<b>Total</b>		<b>12.227</b>			<b>12.227</b>			<b>12.227</b>			

Hidranti incendiu :Total =21 buc din care : D 80mm= 10buc ,D 100mm= 11 buc

Camine de vizitare = 38 buc

Cisemele stradale (in present blindate ) = 2 buc .

**2.6. STATII DE POMPARE – REPOMPARE:-nu exista**

- Nr. statii pompare/repompare
- Putere totala instalata
- Capacitate totala
- Presiuni de lucru
- Nr. statii ridicare presiune ( hidrofor) – statii repompare

**2.7. LABORATOARE APA**

Nr. Laboratoare : - , din care pentru :

- Analize chimice : -
- Nr. analize efectuate :conform program de monitorizare

Monitorizarea de control a calitatii apei potabile este realizata de catre Laboratorul STAP Rm.Valcea.

**3.SISTEMUL PUBLIC DE CANALIZARE – EPURARE- nu exista**

**3.1. SISTEMUL DE CANALIZARE**

**3.2. CANALE COLECTOARE**

- Diametre ( min/max ):-
- Materiale :-
- Lungime totala: -

**3.3. STATII POMPARE**

- Nr. statii :- Putere electrica instalata -
- Parametrii de pompare Debit -  
H -

**3.4. REȚELE CANALIZARE**

- |  | Menajer |     | Pluvial |     |
|--|---------|-----|---------|-----|
|  | min     | max | min     | max |
| • Diametre : -                         |         |     |         |     |
| • Materiale:-                          |         |     |         |     |
| • Lungime totala ( km ) :-             |         |     |         |     |
| • Nr. camine racord (buc) :-           |         |     |         |     |
| • Nr. camine control/vizitare (buc) :- |         |     |         |     |

**3.5. STAȚIA DE EPURARE A APELOR UZATE:-**

- Capacitate instalata : -
- Capacitate exploatatata : -

**3.6. LABORATOR APE UZATE**

- Nr. laboratoare :- Nr. analize efectuate :-

**4. DATE PRIVIND FURNIZAREA SERVICIILOR DE APA SI CANALIZARE**

Total locuinte existente in localitate (RPL 2011) : 1389

Total gospodarii existente in localitate(RPL 2011) : 942

- Program de furnizare apa potabila 24 ore/zi
- Numar total salariati ai organizatiei 667
- Numar de contracte incheiate :

GOLESTI	AC	Din care Canal	Contracte vidanjare
Total contracte	295	0	91

**4. SITUATIA CERTIFICARII PRIVIND SISTEMUL DE :**

- Management al calitatii SR EN ISO 9001/2015 DA
- Management al mediului SR EN ISO 14001/2015 DA
- Management al sănătății si securității muncii SR ISO 45001/2018 DA

Datele sunt valabile la data de 31.12.2022

**DIRECTOR GENERAL**

Ing. Ion Florescu

