



VAIDEENI 31.12.2022

**SERVICII PUBLICE
DE ALIMENTARE CU APĂ SI DE CANALIZARE
FIȘA OPERATORULUI**

LOCALITATEA DE OPERARE : VAIDEENI

DENUMIRE OPERATOR : APAVIL SA

1. DATE GENERALE

**1.1.SEDIUL SOCIAL : LOCALITATEA RM. VÂLCEA, STR. CAROL I, NR. 3-5,
COD POSTAL 240591, JUDEȚUL VÂLCEA**

DIRECTOR GENERAL : ing. Ion Florescu ; TEL:0720030332

TEL. ORGANIZATIE : 0250739580

FAX : 0250738903

E-MAIL : www.apavil.ro

PERSOANA DE LEGATURA CU ANRSC : Chițu Daniela-Iuliana

TEL (mob) : 0754026357

E-MAIL : iuliana.chitu@ apavil.ro

1.2 MODALITATEA DE GESTIUNE :

**CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI
DE CANALIZARE , incheiat intre societatea comerciala APAVIL SA si A.D.I. "APA VÂLCEA ", in
numele si pe seama unitatilor administrativ – teritoriale membre .**

1.3.FORMA JURIDICA : SOCIETATE PE ACTIUNI

NR. INREGISTRARE REGISTRUL COMERTULUI : RO 16468149

CUI : J38/522/2004

CAPITAL SOCIAL : 8569540.90 lei

COD IBAN : RO10RNCB 0263 0289 0341 0003

BANCA : BCR Valcea

1.4. LICENTA (ANRSC) : DA

**1.5. SITUATIA PRIVIND REGULAMENTUL SERVICIULUI DE ALIMENTARE
CU APA SI DE CANALIZARE**

Aprobat : DA

**1.6. SITUATIA PRIVIND CAIETELE DE SARCINI ALE ACTIVITATILOR
SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE**

Aprobat : DA

2. SISTEMUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA**2.1. SURSA**

Sursa Subterană -Cerna

-nr. puturi : 2 –punct Jaroste

- capacitate totala instalata : 46.8 mc/ora 9 l/s

- capacitate exploatarea: 1.8 mc/ora 0.5 l/s

Sursa de suprafata – pr. Luncavăț (sat Vaideeni)

- capacitate totala instalata : 44.6 mc/ora 12.4 l/s

- capacitate exploatarea : 8.5 mc/ora 2.4 l/s

Sursa de suprafata – pr. Recea (sat Valea Plopilor)

- capacitate totala instalata : 19 mc/ora 5.3 l/s

- capacitate exploatarea : 5.5 mc/ora 1.5 l/s

2.2. STATIE DE TRATARE**2.2.1.STAP Vaideeni**

- Amplasare :Dealul Mare
- PIF : anul 1996
- Operatiuni tehnologice: Decantare, Filtrare lenta ,Clorinare, Inmagazinare
- Capacitate instalata : 44.6 mc/ora 12.4 l/s

2.2.2.STAP Izvoru Rece

- Amplasare :Bradatel
- PIF : anul 1996
- Operatiuni tehnologice: Decantare, Filtrare lenta ,Clorinare, Inmagazinare
- Capacitate instalata 19 mc/ora 5.3 l/s

2.2.3.STAP Cerna

- Amplasare : Cerna,punct Jaroste
- PIF : anul 2006
- Operatiuni tehnologice: clorinare, pompare
- Capacitate instalata 9 l/s

2.3. RETELE DE TRANSPORT + ADUCTIUNE

Nr. crt.	Dn conducta mm	Lungime m	Material conducta					PIF anul	Obs.
			Otel	Font	PE	Azbociment	Alte mat.		
1	159	6750	6750	-	0	-	-	1996	Ad.apa Potabila Izvoru Rece
2	125	296	0	-	296	-	-	2005	Ad.apa potabila Cerna
3.	219	11750	11750	-	0	-	-	1996	Ad.apa potabila Vaideeni
TOTAL		18796	18500		296				

2.4. INMAGAZINARE

Nr. crt.	Capacitate rezervor mc	Tip rezervor	PIF anul	Periodicitatea igienizarii nr.zile	Amplasare
1	500	suprateran	1996	170	Vaideeni
2	300	suprateran	1996	170	Izvoru Rece
3	400	suprateran	2005	200	Cerna

2.5. RETELE DE DISTRIBUTIE

Nr. crt.	Dn mm	Lungim m	Material conducta					Vechime ani			
			Otel	Fonta	PEHD	Azbociment	Alte Mat.	0 - 5	5 - 15	15-30	Peste 30
1	80-200 Vaideeni	19000	14500	-	4500	-	-	4500	0	14500	-
2	80-200 Izvorul Rece	13380	10000	-	3380	-	-	3380	0	10000	-
3	60-160 Marita, Cerna	16897	0	-	16897	-	-	0	16897	0	-
TOTAL		49277	24500		24777			7880	16897	24500	

2.6. STATII DE POMPARE – REPOMPARE

- Nr. statii pompare/repompare : 1/7
- Putere totala instalata : 22/16 kw
- Capacitate totala ; 41 mc/h / 11.3 mc/h
- Presiuni de lucru ; 5-6 bar
- Nr. statii ridicare presiune (hidrofor) – statii repompare: 7
- Capacitate totala : 23.8 mc/h 6.62 l/s

2.7. LABORATOARE APA

Nr. Laboratoare 2, din care pentru :

- Analize chimice 2
- Nr. analize efectuate : -conform program de monitorizare

Monitorizarea de control a calitatii apei potabile este realizata de catre Laboratorul Apa potabila de la STAP Rm.Valcea

3. SISTEMUL PUBLIC DE CANALIZARE – EPURARE**3.1. SISTEMUL DE CANALIZARE : unitar****3.2. CANALE COLECTOARE:**

- Diametre : 250 mm
- Materiale : PVC
- Lungime totala (km): 3.091

3.3. STATII POMPARE

- Nr. statii : 1
- Putere electrica instalata : - kw
- Debit 14.4 mc/h ; 4 l/s

3.4. RETELE CANALIZARE**Menajer****min max**

- Diametre : 250
- Materiale :PVC
- Lungime totala (km): 2.463
- Nr. camine racord (buc):20
- Nr. camine control/vizitare (buc):120

3.5. STATIA DE EPURARE A APELOR UZATE

- Capacitatea instalata: 23.58 mc/h; 6.55 l/s
- Capacitate in exploatare: 4.7 mc/h; 1.3 l/s

3.6. LABORATOR APE UZATE

- Nr. laboratoare:-
- Nr. analize efectuate: conform program de monitorizare

Monitorizarea de control a calitatii apei uzate este realizata de catre Laboratorul Epurare Ape Uzate de la SEAU Rm.Vâlcea .

4.DATE PRIVIND FURNIZAREA SERVICIILOR DE APA SI CANALIZARE

Total locuinte existente in localitate (RPL 2011) :1933

Total gospodarii existente in localitate (RPL 2011) :1486

- Program de furnizare apa potabila: 24 ore/zi
- Numar total salariati ai organizatiei : 667
- Numar de contracte incheiate :

<i>SE Vaideeni</i>	Apa	din care Canal	Contracte vidanjare
Total contracte	1374	72	58

	VAIDEENI	31.12.2022
--	----------	------------

5.SITUATIA CERTIFICARII PRIVIND SISTEMUL DE :

- | | |
|---|----|
| • Management al calitatii SR EN 9001/2015 | DA |
| • Management al mediului SR EN 14001/2015 | DA |
| • Management al sănătății si securității ocupaționale SR ISO 45001/2018 | DA |

Datele sunt valabile la data de 31.12.2022

DIRECTOR GENERAL
Ing. Ion Florescu

