

**SERVICII PUBLICE  
DE ALIMENTARE CU APĂ SI DE CANALIZARE  
FISA OPERATORULUI**

**LOCALITATEA DE OPERARE : BUNEȘTI  
DENUMIRE OPERATOR : APAVIL SA**

**1. DATE GENERALE**

**1.1.SEDIUL SOCIAL : LOCALITATEA RM. VÂLCEA, STR. CAROL I, NR. 3-5,  
COD POSTAL 240591, JUDEȚUL VÂLCEA  
DIRECTOR GENERAL : ing. Ion Florescu ; TEL:0720030332  
TEL. ORGANIZATIE : 0250739580  
FAX : 0250738903  
E-MAIL : www.apavil.ro**

**PERSOANA DE LEGATURA CŪ ANRSC : Chițu Daniela-Iuliana  
E-MAIL : iuliana.chitu@ apavil.ro**

**1.2 MODALITATEA DE GESTIUNE :  
CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI  
DE CANALIZARE , incheiat intre societatea comerciala APAVIL SA si A.D.I. "APA VÂLCEA ", in  
numele si pe seama unitatilor administrativ – teritoriale membre .**

**1.3.FORMA JURIDICA : SOCIETATE PE ACTIUNI  
NR. INREGISTRARE REGISTRUL COMERTULUI : RO 16468149  
CUI : J38/522/2004  
CAPITAL SOCIAL : 8569540.90 lei  
COD IBAN : RO10RNCB 0263 0289 0341 0003  
BANCA : BCR Valcea**

**1.4. LICENTA (ANRSC) : DA**

**1.5. SITUATIA PRIVIND REGULAMENTUL SERVICIULUI DE ALIMENTARE  
CU APA SI DE CANALIZARE  
Aprobat : DA**

**1.6. SITUATIA PRIVIND CAIETELE DE SARCINI ALE ACTIVITATILOR  
SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE  
Aprobat : DA**

## 2. SISTEMUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA

### 2.1. SURSA

- **Subterană** - nr. puturi : 2    Bunesti Sat
  - capacitate totala instalată : 26,62 mc/ora    7,4 l/s
  - capacitate exploataată:            8.12 mc/ora    2.25 l/s
- Sursa Teiuș – dren: Dn 300; L=30 m- sursa in conservare
- capacitate totala instalată : 4 mc/ora            1,11 l/s

### 2.2. STATIE DE TRATARE

- Amplasare : comuna Bunești, sat Titireci
- PIF : anul 2006
- Operațiuni tehnologice: clorinare, pompare
- Capacitate instalată : -

### 2.3. REȚELE DE TRANSPORT + ADUCTIUNE

Nr. crt.	Dn conducta mm	Lungime m	Material conducta					PIF anul	Obs.
			Otel	Fonta	PE	Azbociment	Alte mat.		
1	160	3353	-	-	3353	-	-	-	
2	140	850	-	-	850	-	-	-	Teius
3.	110	230	-	-	230	-	-	-	Teius
4	75	1230	-	-	1230	-	-	-	Teius
5	63	800	-	-	800	-	-	-	Teius
<b>TOTAL</b>		<b>6463</b>	-	-	<b>6463</b>	-	-	-	-

### 2.4. INMAGAZINARE

Nr. crt.	Capacitate rezervor mc	Tip rezervor	PIF anul	Periodicitatea igienizarii nr.zile	Amplasare	Observatii
1	400	suprateran	2006	-	-	-

### 2.5. REȚELE DE DISTRIBUTIE

Nr. crt.	Dn mm	Lungime m	Material conducta					Vecime ani			
			Otel	Fonta	PE	Azbociment	Alte Mat.	0 - 5	5 - 15	15-30	Peste 30
1	25-200	33772,4	-	-	33772,4	-	-	24882,4	8890	-	-

### 2.6. STATII DE POMPARE – REPOMPARE

- Nr. statii pompare/repompare : 2/1 +1+1
- Putere totala instalata : 22 + 7,5 kw / 2,5 +3.4 kw+5.5 kw
- Capacitate totala : 45 +4 mc/h / 7.3+12 mc/h +5.4 mc/h
- Presiuni de lucru : 6 bar / 4 – 5 bar / 6-8 bar

- **Nr. statii ridicare presiune ( hidrofor) – statii repompare**  
Capacitate totala : 2 x 750 l/200 l + 200 l

## 2.7. LABORATOARE APA

- Nr. Laboratoare** **1,** **din care pentru :**
- Analize chimice 1
  - Nr. analize efectuate : -conform program de monitorizare

Monitorizarea de control a calitatii apei potabile este realizata de catre Laboratorul Calitate Apa potabila de la STAP Valea lui Stan.

## 3. SISTEMUL PUBLIC DE CANALIZARE – EPURARE

### 3.1. SISTEMUL DE CANALIZARE : mixt

### 3.2. CANALE COLECTOARE:-

### 3.3. STATII POMPARE

- Nr. statii : 1+1
- Putere electrica instalata : 4 + 7,5 kw

### 3.4. RETELE CANALIZARE

**Menajer**

**min max**

- Diametre : 250- 300
- Materiale :PVC
- **Lungime totala ( km ) : 19.4**
- Nr. camine racord (buc):-
- Nr. camine control/vizitare (buc):-

### 3.5. STATIA DE EPURARE A APELOR UZATE

- Capacitatea instalata: 16,6 mc/h; 4,63 l/s
- Capacitate in exploatare: 3.8 mc/h; 1.05 l/s

Monitorizarea de control a calitatii apei uzate este realizata de catre Laboratorul Epurare Ape Uzate de la SEAU Rm.Valcea .

### 3.6 DATE PRIVIND FURNIZAREA SERVICIILOR DE APA SI CANALIZARE

- Total populatie dupa domiciliu la 01.07.2023: 2679
- Program de furnizare apa potabila : 24 ore/zi
- **Numar total salariati ai organizatiei : 657/4**

**4. SITUAȚIA CERTIFICĂRII PRIVIND SISTEMUL DE :**

- Management al calitatii SR EN 9001/2015 DA
- Management al mediului SR EN 14001/2015 DA
- Management al sanatatii si securitatii ocupaționale SR ISO 45001/2023 DA

Datele sunt valabile la data 01.09.2024

**DIRECTOR GENERAL**  
Ing. Ion Florescu

