



PĂUȘEȘTI OTĂȘĂU

01.09.2024

**SERVICII PUBLICE
DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE
FIȘA OPERATORULUI**

**LOCALITATEA DE OPERARE : PĂUȘEȘTI OTĂȘĂU
DENUMIRE OPERATOR : APAVIL SA**

1. DATE GENERALE

**1.1.SEDIUL SOCIAL : LOCALITATEA RM. VÂLCEA, STR. CAROL I , NR. 3-5,
COD POSTAL 240591, JUDEȚUL VÂLCEA
DIRECTOR GENERAL : ing. Ion Florescu ; TEL:0720030332
TEL. ORGANIZATIE : 0250739580
FAX : 0250738903
E-MAIL : www.apavil.ro**

**PERSOANA DE LEGATURA CU ANRSC : Chițu Daniela-Iuliana
E-MAIL : iuliana.chitu@ apavil.ro**

**1.2 MODALITATEA DE GESTIUNE :
CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI
DE CANALIZARE , incheiat intre societatea comerciala APAVIL SA si A.D.I. "APA VÂLCEA " , in
numele si pe seama unitatilor administrativ – teritoriale membre .**

**1.3.FORMA JURIDICA : SOCIETATE PE ACTIUNI
NR. INREGISTRARE REGISTRUL COMERTULUI : RO 16468149
CUI : J38/522/2004
CAPITAL SOCIAL : 8569540.90 lei
COD IBAN : RO10RNCB 0263 0289 0341 0003
BANCA : BCR Valcea**

1.4. LICENTA (ANRSC) : DA

**1.5. SITUATIA PRIVIND REGULAMENTUL SERVICIULUI DE ALIMENTARE
CU APA SI DE CANALIZARE
Aprobat : DA**

**1.6. SITUATIA PRIVIND CAIETELE DE SARCINI ALE ACTIVITATILOR
SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE
Aprobat : DA**

2. SISTEMUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA**2.1. SURSA**

- **Subterană** - nr. puțuri 3 (Sursa comuna pentru Păușești si Băile Govora)
 - capacitate totala instalată : 144 mc/ora ; 40 l/s
 - capacitate exploatată : 8.5 mc/ora : 2.36 l/s

2.2. STAȚIE DE TRATARE

- Amplasare : Comuna Păușești, sat Barcanele
- PIF : anul 2006
- Operatiuni tehnologice: clorinare in putul colector central din statia de apa Barcane ,pompare

2.3. REțele DE TRANSPORT + ADUCȚIUNE

Nr. crt.	Dn conducta mm	Lungime M.	Material conducta					PIF anul
			Otel	Fonta	PE	Azbociment	Alte Mat.	
1.	160	90	-	-	90	-	-	2006

2.4. INMAGAZINARE

Nr. crt.	Capacitate rezervor mc	Tip rezervor	PIF anul	Periodicitatea igienizarii nr.zile
1.	600	suprateran	2006	anual

2.5. REțele DE DISTRIBUȚIE

Nr. crt.	Dn mm	Lungime m	Material conducta					Vechime ani			
			Otel	Fonta	PE	Azbociment	Alte Mat.	0 - 5	5 - 15	15-30	Peste 30
1.	32	599	-	-	599	-	-	-	599	-	-
	50	115			115			-	115		
2.	63	17197	-	-	17197	-	-	-	17197	-	-
3.	75	635	-	-	635	-	-	-	635	-	-
4.	90	195	-	-	195	-	-	-	195	-	-
5.	110	1215	-	-	1215	-	-	-	1215	-	-
6.	125	1176	-	-	1176	-	-	-	1176	-	-
7.	160	476	-	-	476	-	-	-	476	-	-
8.	200	1229	-	-	1229	-	-	-	1229	-	-
PN 16	90	1350	-	-	1350	-	-	-	1350	-	-
PN 16	63	290	-	-	290	-	-	-	290	-	-
PN 10	63	450	-	-	450	-	-	-	450	-	-
PN 6	63	132	-	-	132	-	-	-	132	-	-
TOTAL		25059			25059				25059		

2.5.1. REȚEAUA DE DISTRIBUȚIE PENTRU FRÂNCESȚI (SAT MOȘTENI)

Nr. crt.	Dn mm	Lungime m	Material conducta					Vechime ani			
			Otel	Fonta	PEHD PE	Azb.	Alte Mat.	0 - 5	5 - 15	15-30	Peste 30
1	63	850			80					850	

2.6. STATII DE POMPARE – REPOMPARE

- Nr. statii pompare/repompare 1 / 5 + 1 +1
- Putere totala instalata 45 kw /13.4 kw 0.6 kw+2x 0.6 kw=1.2 kw
- Capacitate totala 37.5 l/s / 4.91 l/s/ 0.36 l/s / 0.508 l/s
- Presiuni de lucru 6 bar / 6 bar
- Capacitate totala 750 l + 4 x 80 l +1x100 l

2.7. LABORATOARE APA

Nr. Laboratoare : - , din care pentru :
 o Nr. analize efectuate :conform program de monitorizare

Monitorizarea de control a calității apei potabile este realizată de catre Laboratorul AP Rm.Valcea .

3. SISTEMUL PUBLIC DE CANALIZARE – EPURARE**3.1. SISTEMUL DE CANALIZARE :-****3.2. CANALE COLECTOARE:-****3.3. STATII POMPARE:-****3.4. REȚELE CANALIZARE:-****3.5. STATIA DE EPURARE A APELOR UZATE:-****3.6. LABORATOR APE UZATE:-****4. DATE PRIVIND FURNIZAREA SERVICIILOR DE APA SI CANALIZARE**

- Total populatie dupa domiciliu la 01.07.2023: 2395
- Program de furnizare apa potabila : 24 ore/zi
- Total salariați: 657/5

SITUAȚIA CERTIFICĂRII PRIVIND SISTEMUL DE :

- Management al calitatii SR EN 9001/2015 DA
- Management al mediului SR EN 14001/2015 DA
- Management al sanatații și securității ocupationale SR ISO 45001/2023 DA

Datele sunt valabile la data de 01.09.2024

DIRECTOR GENERAL
Ing. Ion Florescu

