

APAVIL S.A.		
REGISTRATURĂ		
Str. Carol I Nr. 3-5		
Nr.	7665
Ziua	12	Luna
.....	02	Anul
.....	2025

LĂCUSTENI | 31.12.2024

**SERVICII PUBLICE
DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE
FISA OPERATORULUI**

LOCALITATEA DE OPERARE : LĂCUSTENI
DENUMIRE OPERATOR : APAVIL SA

1. DATE GENERALE

1.1.SEDIUL SOCIAL : LOCALITATEA RM. VÂLCEA, STR. CAROL I , NR. 3-5,
COD POSTAL 240591, JUDEȚUL VÂLCEA
DIRECTOR GENERAL : ing. Ion Florescu ; TEL:0720030332
TEL. ORGANIZATIE : 0250739580
FAX : 0250738903
E-MAIL : www.apavil.ro

1.2 MODALITATEA DE GESTIUNE :

CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE , incheiat intre societatea comerciala APAVIL SA si A.D.I. "APA VÂLCEA " , in numele si pe seama unitatilor administrativ – teritoriale membre .

1.3.FORMA JURIDICA : SOCIETATE PE ACTIUNI

NR. INREGISTRARE REGISTRUL COMERTULUI : RO 16468149
CUI : J38/522/2004
CAPITAL SOCIAL : 8569540.90 lei
COD IBAN : RO10RNCB 0263 0289 0341 0003
BANCA : BCR Valcea

1.4. LICENTA (ANRSC) : DA

1.5. SITUATIA PRIVIND REGULAMENTUL SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE

Aprobat : DA

1.6. SITUATIA PRIVIND CAIETELE DE SARCINI ALE ACTIVITATILOR SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE

Aprobat : DA

2. SISTEMUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ

- **SURSA _ LĂCUSTENI**

- **Subterană** - nr. puturi 2
 - capacitate totala instalata 21.60 mc/ora 6.01 l/s
 - capacitate exploataata 18.00 mc/ora 5.0 l/s

- **STAP NR.1**

- Amplasare : Com Lacusteni, sat Ganesti
- PIF : anul 2014
- Operatiuni tehnologice: deferizare, eliminare amoniu, filtrare, clorinare cu hipoclorit de sodiu.
- Capacitate instalata : 16.2 mc/h4.5 l/s
- Capacitate in exploatare :4.5 l/s

- **REȚELE DE TRANSPORT + ADUCȚIUNE PRIMARA, de la puturi la tratare**

Nr. crt.	Dn conducta mm	Lungime m	Material conducta				PIF anul	Observatii
			Otel	PE	Azbociment	Alte Mat.		
1.	63	50	0	50	0	0	2014	ad. apa bruta
2.	110	1580	0	1580	0	0	2014	ad. Generala de la inmag primara l inmag generala
TOTAL		1630	0	1630	0	0		

- **INMAGAZINARE primară**

Nr. crt.	Capacitate Rezervor mc	Tip rezervor	PIF anul	Periodicitatea igienizarii nr.zile	Amplasare
1.	50	Semiingropat, polistif	2014	90	Incinta STAP

- **INMAGAZINARE generală- distributie in retea, gravitațională**

Nr. crt.	Capacitate Rezervor mc	Tip rezervor	PIF anul	Periodicitatea igienizarii nr.zile	Amplasare
1.	300	Suprateran, metalic	2014	365	Satul Contea

• **REȚELE DE DISTRIBUȚIE**

Nr. cr.	Dn conducta mm	Lungime m	Material conducta				PIF anul	Observatii
			Otel	PE	Azbociment	Alte Mat.		
1.	110	6716	0	6716	0	0	2014	apa potabila
2.	140	926	0	926	0	0	2014	apa potabila
3.	160	3680	0	3680	0	0	2014	apa potabila
4.	180	1818	0	1818	0	0	2014	apa potabila
TOTAL		13140	0	13140	0	0		

- **STAȚII DE POMPARE**- pomparea se refera la alimentarea rezervorului de 300 mc din cel de 50 mc.
- ✓ Nr. statii pompare/repompare 1
- ✓ Putere totala instalata 10.1 kw
- ✓ Capacitate totala 20 mc/h
- ✓ Presiuni de lucru 11.5 bar

2.7. LABORATOARE APA

Nr. Laboratoare

1, din care pentru :

- Analize chimice :1
- Analize microbiologice:-
- Nr. analize efectuate :- cf. program de monitorizare

Monitorizarea de control a calității apei potabile este realizată de către Laboratorul STAP Rm.Vâlcea.

3.SISTEMUL PUBLIC DE CANALIZARE – EPURARE

3.1. SISTEMUL DE CANALIZARE : unitar

3.2. CANALE COLECTOARE

3.2.1. Diametre : DN 315 mm

Lungime : **484 m**

Material : PVC

Sistem : gravitational

3.3. STATII POMPARE

- Nr. statii 10 Putere electrica instalata 15 kw
- Parametrii de pompare Debit 85 mc/h
- Presiune 2,5 at (mcA)

Diametru conducte de refulare : 110 mm

Lungime totala=**4173 m**

Material :PEHD

PIF:2014

3.4. RETELE CANALIZARE**Menajer**

Nr. Crt.	DN (mm)	MATERIAL	LUNGIME (m)	NR. CĂMINE VIZITARE	OBS.
1	315	PVC	2678	369	Nou
2	250	PVC	10949		Nou
Total			13627		

Total retele canalizare =13627m+4173 m+484m=18284 m

3.5. STATIA DE EPURARE A APELOR UZATE

- Capacitatea instalata: 250 mc/zi
- Capacitate in exploatare: 125 mc/zi

3.6. LABORATOR APE UZATE

- Nr. Laboratoare: -
- Nr. analize efectuate:-

Monitorizarea de control a calității apei uzate epurata este realizată de către Laboratorul Epurare Ape Uzate de la SEAU Rm.Vâlcea .

3. DATE PRIVIND FURNIZAREA SERVICIILOR DE APA SI CANALIZARE

Total populatie dupa domiciliu la 01.07.2023: 1277

Program de furnizare apa potabila : 24 ore/zi

Total salariatii: 653

4. SITUATIA CERTIFICARII PRIVIND SISTEMUL DE :

- | | |
|---|----|
| • Management al calității SR EN 9001/2015 | DA |
| • Management al mediului SR EN 14001/2015 | DA |
| • Management al sănătății si securității ocupaționale SR ISO 45001/2023 | DA |

Datele sunt valabile la data 31.12.2024

DIRECTOR GENERAL

Ing. Ion Florescu

