

**SERVICII PUBLICE
DE ALIMENTARE CU APĂ SI DE CANALIZARE
FIȘA OPERATORULUI**

**LOCALITATEA DE OPERARE : TOMȘANI
DENUMIRE OPERATOR : APAVIL SA**

1. DATE GENERALE

**1.1.SEDIUL SOCIAL : LOCALITATEA RM. VÂLCEA, STR. CAROL I, NR. 3-5,
COD POSTAL 240591, JUDEȚUL VÂLCEA
DIRECTOR GENERAL : ing. Ion Florescu ; TEL:0720030332
TEL. ORGANIZATIE : 0250739580
FAX : 0250738903
E-MAIL : www.apavil.ro**

1.2 MODALITATEA DE GESTIUNE :
**CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI
DE CANALIZARE , incheiat intre societatea comerciala APAVIL SA si A.D.I. "APA VÂLCEA ", in
numele si pe seama unitatilor administrativ – teritoriale membre .**

**1.3.FORMA JURIDICA : SOCIETATE PE ACTIUNI
NR. INREGISTRARE REGISTRUL COMERTULUI : RO 16468149
CUI : J38/522/2004
CAPITAL SOCIAL : 8569540.90 lei
COD IBAN : RO10RNCB 0263 0289 0341 0003
BANCA : BCR Valcea**

1.4. LICENTA (ANRSC) : DA

**1.5. SITUATIA PRIVIND REGULAMENTUL SERVICIULUI DE ALIMENTARE
CU APA SI DE CANALIZARE
Aprobat : DA**

**1.6. SITUATIA PRIVIND CAIETELE DE SARCINI ALE ACTIVITATILOR
SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE
Aprobat : DA**

2. SISTEMUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA

2.1. SURSA

Sursa Subterană- pr. Bistricioara

- nr. puturi : 3

- capacitate totala instalata : 36 mc/ora 10 l/s

2.2. STATIE DE TRATARE

2.2.1. STAP

- Amplasare : pct.Ene,pe partea dreapta a pâraului Bistricioara
- PIF : anul 2011
- Operatiuni tehnologice: inmaginezare,dezinfecție cu NaClO,pompare .
- Capacitate instalata 36 mc/ora ;10 l/s

2.2. REțele DE TRANSPORT + ADUCTIUNE

Nr. crt.	Dn conducta mm	Lungime m	Material conducta					PIF anul
			Otel	Fonta	PE	Azbociment	Alte mat.	
1	160	1200	0	0	1200	0	0	2011
TOTAL		1200	0	0	1200	0	0	

2.3. INMAGAZINARE

Nr. crt.	Capacitate rezervor mc	Tip rezervor	PIF anul	Periodicitatea igienizarii nr.zile	Amplasare
1	2x300	Supraterane din beton	2011	anual	Mestecanisi
2	50	Beton		anual	

2.4. REțele DE DISTRIBUTIE

Nr. crt.	Dn mm	Lungime m	Material conducta					Vechime ani			
			Otel	Fonta	PEHD	Azbociment	Alte Mat.	0 - 5	5 - 15	15-30	Peste 30
1	250	19601	0	0	1571	0	0		1571		
2	110	3394	0	0	20327	0	0		20327		
3	160	1203	0	0	1203	0	0		1203		
TOTAL		23101	0	0	23101	0	0		23101		

2.5. STATII DE POMPARE – REPOMPARE

- Nr. statii pompare: 1
- Putere totala instalata : 1x5.5 kw
- Capacitate totala :32 mc/h

- Nr. statii repompare : 2
- Putere totala instalata : 2x 22 kw
- Capacitate totala :40 mc/h

2.6. LABORATOARE APA

Nr. Laboratoare , din care pentru :

- Analize chimice:-
- Nr. analize efectuate : -conform program de monitorizare

Monitorizarea de control a calității apei potabile este realizată de catre Laboratorul AP Rm.Valcea .

3. SISTEMUL PUBLIC DE CANALIZARE – EPURARE

3.1. SISTEMUL DE CANALIZARE : unitar

3.2. CANALE COLECTOARE:

a.pt. zonele de curgere gravitationala exista conducte de canalizare :

- Diametre : 250
- Materiale : PVC
- Lungime totala (km): **19,708 km**
- Nr. camine racord (buc): **114**
- Nr. camine control/vizitare (buc): **484**

b.pt. zonele de subpresiune exista conducte de canalizare :

- Diametre : 110 (conducta refulare)
- Materiale : PEHD, PE 100, PN 10
- Lungime totala (km): **3.394 km**

3.3. STATII POMPARE

- Nr. statii : 14
- Putere electrica instalata : 14x3 kw
- Debit: 30 mc/h ;

3.4. RETELE CANALIZARE

- Diametre : 110 (conducta refulare)
- Materiale : PEHD, PE 100, PN 10
- Lungime totala (km): 2.24 km +60 m=**2.30 km**
- Nr. camine record (buc): 109
- Nr. camine control/vizitare (buc): 483

Total=3394m+19708m+2300m=25402 m

3.5. STATIA DE EPURARE A APELOR UZATE – in probe tehnologice pentru punere in functiune

- Capacitatea instalata: 21.46 mc/h; 5.96 l/s
- Capacitate in exploatare: - mc/h; - l/s
- Apele menajere din reseaua de canalizare sunt vidanajate din statiile de pompare.

3.6. LABORATOR APE UZATE

- Nr. laboratoare:-
- Nr. analize efectuate: -

4. DATE PRIVIND FURNIZAREA SERVICIILOR DE APA SI CANALIZARE

- Total populatie dupa domiciliu la 01.07.2023: 3475
- Program de furnizare apa potabila : 24 ore/zi
- Total salariati: 653

5.SITUATIA CERTIFICARII PRIVIND SISTEMUL DE :

- Management al calitatii SR EN 9001/2015 DA
- Management al mediului SR EN 14001/2015 DA
- Management al sănătății si securității ocupaționale SR ISO 45001/2023 DA

Datele sunt valabile la data de 31.12.2024

DIRECTOR GENERAL
Ing. Ion Florescu

