

**SERVICII PUBLICE
DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE
FIȘA OPERATORULUI**

**LOCALITATEA DE OPERARE : GOLEȘTI
DENUMIRE OPERATOR : APAVIL SA**



1. DATE GENERALE

**1.1. SEDIUL SOCIAL : LOCALITATEA RM. VÂLCEA, STR. CAROL I, NR. 3-5,
COD POSTAL 240591, JUDEȚUL VÂLCEA
DIRECTOR GENERAL : ing. Ion Florescu ; TEL: 0720030332
TEL. ORGANIZAȚIE : 0250739580
FAX : 0250738903
E-MAIL : www.apavil.ro**

1.2. MODALITATEA DE GESTIUNE :
**CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI
DE CANALIZARE , incheiat intre societatea comerciala APAVIL SA si A.D.I. "APA VÂLCEA " , in
numele si pe seama unitatilor administrativ – teritoriale membre .**

**1.3. FORMA JURIDICA : SOCIETATE PE ACTIUNI
NR. INREGISTRARE REGISTRUL COMERTULUI : RO 16468149
CUI : J38/522/2004
CAPITAL SOCIAL : 8569540.90 lei
COD IBAN : RO10RNCB 0263 0289 0341 0003
BANCA : BCR Valcea**

1.4. LICENTA (ANRSC) : DA

**1.5. SITUATIA PRIVIND REGULAMENTUL SERVICIULUI DE ALIMENTARE
CU APA SI DE CANALIZARE
Aprobat : DA**

**1.6. SITUATIA PRIVIND CAIETELE DE SARCINI ALE ACTIVITATILOR
SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE
Aprobat : DA**

2. SISTEMUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA

2.1. SURSA

- **Subterană** - Aldești
Put forat
- Dn=180 mm; H=150 m, NHS=54,7m, NHD =88,6m, Q = 2l/s
- Electropompa submersibila= 2 buc , Tip Z612-19/; Q=15 mc/h;
Pi=9.3kw, n=2.900rot/min ; H=12.5mCA:

2.2. STAȚIE DE TRATARE-Statie clorinare hipoclorit tip Aqua System, pompa dozatoare RP G 603, Q= 0,1- 8 l/s .

- Amplasare : Aldești
- PIF : anul 2016
- Operatiuni tehnologice: dezinfectie prin clorinare

2.3. REȚELE DE TRANSPORT + ADUCȚIUNE

Nr. crt.	Dn conducta mm	Lungime m	Material conducta					PIF anul
			Otel	Fonta	PE	Azbociment	Alte mat.	
1.	110	500	-	-	500	-	-	2016

2.4. INMAGAZINARE

Nr. crt.	Capacitate rezervor mc	Tip rezervor	PIF anul	Periodicitatea igienizarii nr.zile	Amplasare
1.	200	Suprateran Metalic	2016	-	Aldești

2.5. REȚELE DE DISTRIBUȚIE

Nr. crt.	Dn mm	Lungime m	Material conducta					Vechime ani			
			Otel	Fonta	PE	Azbociment	Alte Mat.	0 - 5	5 - 15	15-30	Peste 30
1.	200	900	-	-	900	-	-	900	-	-	-
2	125	2.390	-	-	2.390	-	-	2.390	-	-	-
3	110	4.459	-	-	4.459	-	-	4.459	-	-	-
4	90	2.288	-	-	2.288	-	-	2.288	-	-	-
5	75	2.190	-	-	2.190	-	-	2.190	-	-	-
Total		12.227			12.227			12.227			

Hidranti incendiu :Total =21 buc din care : D 80mm= 10buc ,D 100mm= 11 buc
 Camine de vizitare = 38 buc
 Cismele stradale (in present blindate) = 2 buc .

SMCM

2.6. STATII DE POMPARE – REPOMPARE:-nu exista

- Nr. statii pompare/repompare
- Putere totala instalata
- Capacitate totala
- Presiuni de lucru
- Nr. statii ridicare presiune (hidrofor) – statii repompare

2.7. LABORATOARE APA

Nr. Laboratoare : - , din care pentru :

- Analize chimice : -
- Nr. analize efectuate :conform program de monitorizare

Monitorizarea de control a calitatii apei potabile este realizata de catre Laboratorul STAP Rm.Valcea.

3.SISTEMUL PUBLIC DE CANALIZARE – EPURARE- nu exista**3.1. SISTEMUL DE CANALIZARE****3.2. CANALE COLECTOARE**

- Diametre (min/max) : -
- Materiale :-
- Lungime totala: -

3.3. STATII POMPARE

- Nr. statii : -
 - Parametrii de pompare
- | | |
|----------------------------|---|
| Putere electrica instalata | - |
| Debit | - |
| H | - |

3.4. REȚELE CANALIZARE

Menajer		Pluvial	
min	max	min	max

- Diametre : -
- Materiale:-
- Lungime totala (km) :-
- Nr. camine racord (buc) : -
- Nr. camine control/vizitare (buc) : -

3.5. STAȚIA DE EPURARE A APELOR UZATE:-

- Capacitate instalata : -
- Capacitate exploatata : -

3.6. LABORATOR APE UZATE

- Nr. laboratoare :-
- Nr. analize efectuate :-

4. DATE PRIVIND FURNIZAREA SERVICIILOR DE APA SI CANALIZARE

- Total populatie dupa domiciliu la 01.07.2023: 2671
- Program de furnizare apa potabila : 24 ore/zi
- Total salariati: 618

5. SITUATIA CERTIFICARII PRIVIND SISTEMUL DE :

- | | |
|---|----|
| • Management al calitatii SR EN ISO 9001/2015 | DA |
| • Management al mediului SR EN ISO 14001/2015 | DA |
| • Management al sănătății și securității muncii SR ISO 45001/2023 | DA |

Datele sunt valabile la data de 01.09.2025

DIRECTOR GENERAL
Dr. ing. Ion Florescu

