APAVIL S.A.
Laborator Calitate Apă Potabilă, Valea lui Stan
Tel./Fax: 0350 525 153

Aprobat,
Director General,
ing. Ion Florescu

acreditat pentru ÎNCERCARE
RENAR
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 592

RAPORT DE ÎNCERCĂRI nr. 97 din 05.04.2021

privind calitatea apei:

- Localitatea Bujoreni, punct de prelevare: Cuptorul Fermecat, Cod probă: PZB 5

Data recoltării: 02.04.2021 (bidon PP de 1 litru/sticlă sterilă de 300 ml); data recepției: 02.04.2021
Nr. înregistrare ieșire: 97 din 05.04.2021
Beneficiar: Director Tehnic/Inginer Șef/Șef Centru /Șef Serviciu Managementul Calității-Mediu / Șef Serviciu Comunicare, Relații Publice

Data Prelevării / Nr.intrare proba	Cod probă	Parametrii indicatori, UM, CMA																		
		Turbiditate, NTU CMA – ≤ 5 SR EN ISO 7027-1:2016	Culoare, mg Pt/l SR EN ISO 7887–2012	pH, unități de pH CMA – ≥ 6,5; ≤9,5 SR EN ISO 10523–2012	Oxidabilitate, mg O_2/l CMA – 5,0 SR EN ISO 8467-2001	Amoniu, NH_4^+ mg/l CMA - 0,5 SR ISO 7150-1/2001	Azotiți, NO_2^- mg/l CMA - 0,5 SR EN ISO 26777 :2002/C91:2006	Clor rez. liber/total, mg /l $CMACl_2$ liber -≥0,1 - ≤0,5 SR EN ISO 7393-2-2018	Duritate, °Ge CMA ≥ 5 SR ISO 6059-2008	Conductivitate la 20°C, µS/cm CMA – 2500 SR EN 27888-97	Cloruri, mg/l CMA - 250 SR ISO 9297-2001	Fier, µg/l CMA - 200 SR ISO 6332-1996/C91-2006	Azotați*, mg/l CMA - 50 Kit Hach Lange LCK 339	Sulfați*, mg/l CMA - 250 Kit Hach Lange LCK 153	Nr. colonii la 37°C/ml* Nici o modificare anormala SR EN ISO 6222-2004	Nr. colonii la 22°C/ml* Nici o modificare anormala SR EN ISO 6222-2004	Bacterii coliforme/100 ml* CMA - 0 SR EN ISO 9308-1/A1-2017	Nr. E. Coli/100 ml* CMA - 0 SR EN ISO 9308-1/A1-2017	Nr. enterococi/100 ml* CMA - 0 SR EN ISO 7899-2-2002	Clostridium perfringens/100 ml* CMA - 0 SR EN ISO 14189 :2017
02.04.2021/ 388	PZB 5	0.56	3	7.7 20.1°C	1.22	<0.01	<0.005	0.46/ 0.55	5.27	155.4	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-

Notă: 1. Raportul de laborator se referă numai la obiectul încercat.
2. Se interzice reproducerea parțială/totală a raportului de laborator.
3. Încercările marcate cu * NU sunt acoperite de acreditarea RENAR
4. Valorile înscrise cu "<" reprezintă valori sub limita de cuantificare a metodei.
5. UM = unitate de măsură; CMA = concentrație maxim admisă, stabilită prin legea 458/2002r
6. CMA - 0.1 mg/l pentru azotiți la ieșirea apei din stația de tratare.
7. Prelevare: prelevator

Verificat,
Șef Laborator Calitate Apă Potabilă,
ing. chim. Elena Mușat

Întocmit,
Responsabil Tehnic,

APAVIL S.A.
Laborator Calitate Apă Potabilă, Valea lui Stan
Tel./Fax: 0350 525 153

Aprobat,
Director General,
ing. Ion Florescu

acreditat pentru ÎNCERCARE
RENAR
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 592

RAPORT DE ÎNCERCĂRI nr. 111 din 19.04.2021

privind calitatea apei:
- Localitatea Mueresca, punct de prelevare: Primărie, Cod probă: PZB 104

Data recoltării: 14.04.2021 (bidon PP de 1 litru/sticlă sterilă de 300 ml); data recepției: 14.04.2021
Nr. înregistrare ieșire: 111 din 19.04.2021
Beneficiar: Director Tehnic/Inginer Șef/Șef Centru /Șef Serviciu Managementul Calității-Mediu / Șef Serviciu Comunicare, Relații Publice

Data Prelevării / Nr.intrare proba	Cod probă	Parametrii indicatori, UM, CMA																	
		Turbiditate, NTU CMA – ≤ 5 SR EN ISO 7027-1:2016	Culoare, mg Pt/l SR EN ISO 7887–2012	pH, unități de pH CMA– ≥ 6,5; ≤9,5 SR EN ISO 10523–2012	Oxidabilitate, mg O_2/l CMA – 5,0 SR EN ISO 8467-2001	Amoniu, NH_4^+ mg/l CMA - 0,5 SR ISO 7150-1/2001	Azotiți, NO_2^- mg/l CMA - 0,5 SR EN ISO 26777 :2002/C91:2006	Clor rez. liber/total, mg /l CMA Cl_2 liber -≥0,1 - ≤0,5 SR EN ISO 7393-2:2018	Duritate, °Ge CMA ≥ 5 SR ISO 6059-2008	Conductivitate la 20°C, µS/cm CMA – 2500 SR EN 27888-97	Cloruri, mg/l CMA - 250 SR ISO 9297-2001	Fier, µg/l CMA - 200 SR ISO 6332-1996/C91-2006	Azotați*, mg/l CMA - 50 Kit Hach Lange LCK 339	Sulfați*, mg/l CMA - 250 Kit Hach Lange LCK 153	Nr. colonii la 37°C/ml* Nici o modificare anormala SR EN ISO 6222-2004	Nr. colonii la 22°C/ml* Nici o modificare anormala SR EN ISO 6222-2004	Bacterii coliforme/100 ml* CMA - 0 SR EN ISO 9308-1/A1-2017	Nr. E. Coli/100 ml* CMA - 0 SR EN ISO 9308-1/A1-2017	Nr. enterococi/100 ml* CMA - 0 SR EN ISO 7899-2-2002	Clostridium perfringens/100 ml* CMA - 0 SR EN ISO 14189 :2017
14.04.2021/ 434	PZB 104	0.56	<2	8.0 20.2°C	1.28	<0.01	<0.005	0.52/ 0.53	5.27	163.1	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-

Notă: 1. Raportul de laborator se referă numai la obiectul încercat.
2. Se interzice reproducerea parțială/totală a raportului de laborator.
3. Încercările marcate cu * NU sunt acoperite de acreditarea RENAR
4. Valorile înscrise cu "<" reprezintă valori sub limita de cuantificare a metodei.
5. UM = unitate de măsură; CMA = concentrație maxim admisă, stabilită prin legea 458/2002r
6. CMA - 0.1 mg/l pentru azotiți la ieșirea apei din stația de tratare.
7. Prelevare: prelevator

Verificat,
Șef Laborator Calitate Apă Potabilă,
ing. chim. Elena Mușat

Întocmit,
Responsabil Tehnic,

APAVIL S.A.
Laborator Calitate Apă Potabilă, Valea lui Stan
Tel./Fax: 0350 525 153

Aprobat,
Director General,
ing. Ion Florescu

acreditat pentru ÎNCERCARE
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 592

RAPORT DE ÎNCERCĂRI nr. 107 din 12.04.2021

privind calitatea apei:
- Localitatea Muereasca de Sus, punct de prelevare: Market Georgescu Family, Cod probă: PZB 109

Data recoltării: 09.04.2021 (bidon PP de 1 litru/sticlă sterilă de 300 ml); data recepției: 09.04.2021
Nr. înregistrare ieșire: 107 din 12.04.2021
Beneficiar: Director Tehnic/Inginer Șef/Șef Centru /Șef Serviciu Managementul Calității-Mediu / Șef Serviciu Comunicare, Relații Publice

Data Prelevării / Nr.intrare proba	Cod probă	Parametrii indicatori, UM, CMA																		
		Turbiditate, NTU CMA – ≤ 5 SR EN ISO 7027-1:2016	Culoare, mg Pt/l SR EN ISO 7887–2012	pH , unități de pH CMA– ≥ 6,5; ≤9,5 SR EN ISO 10523–2012	Oxidabilitate, mg O_2/l CMA – 5,0 SR EN ISO 8467-2001	Amoniu, NH_4^+ mg/l CMA - 0,5 SR ISO 7150-1/2001	Azotiți, NO_2^- mg/l CMA - 0,5 SR EN ISO 26777 :2002/C91:2006	Clor rez. liber/total, mg /l CMACl_2 liber -≥0,1 - ≤0,5 SR EN ISO 7393-2-2018	Duritate, °Ge CMA ≥ 5 SR ISO 6059-2008	Conductivitate la 20°C, µS/cm CMA – 2500 SR EN 27888-97	Cloruri, mg/l CMA - 250 SR ISO 9297-2001	Fier, µg/l CMA - 200 SR ISO 6332-1996/C91-2006	Azotați*, mg/l CMA - 50 Kit Hach Lange LCK 339	Sulfați*, mg/l CMA - 250 Kit Hach Lange LCK 153	Nr. colonii la 37°C/ml* Nici o modificare anormala SR EN ISO 6222-2004	Nr. colonii la 22°C/ml* Nici o modificare anormala SR EN ISO 6222-2004	Bacterii coliforme/100 ml* CMA - 0 SR EN ISO 9308-1/A1-2017	Nr. E. Coli/100 ml* CMA - 0 SR EN ISO 9308-1/A1-2017	Nr. enterococi/100 ml* CMA - 0 SR EN ISO 7899-2-2002	Clostridium perfringens/100 ml* CMA - 0 SR EN ISO 14189 :2017
09.04.2021/ 416	PZB 109	0.58	<2	7.8 20.2°C	1.15	<0.01	<0.005	0.31/ 0.36	5.16	160.1	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-

Notă: 1. Raportul de laborator se referă numai la obiectul încercat.
2. Se interzice reproducerea parțială/totală a raportului de laborator.
3. Încercările marcate cu * NU sunt acoperite de acreditarea RENAR
4. Valorile înscrise cu "<" reprezintă valori sub limita de cuantificare a metodei.
5. UM = unitate de măsură; CMA = concentrație maxim admisă, stabilită prin legea 458/2002r
6. CMA - 0,1 mg/l pentru azotiți la ieșirea apei din stația de tratare.
7. Prelevare: prelevator

Verificat,
Șef Laborator Calitate Apă Potabilă,
ing. chim. Elena Mușat

Întocmit,
Responsabil Tehnic,